

令和6年度 上富田町 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検委託業務見積仕様書

1 要点検施設及び消防用設備等（特殊消防用設備等）並びに点検回数

番号	施設名	住所	主な用途	主な構造	延面積	竣工	要点検消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	施設担当部署	点検の種類と回数
1	上富田町役場 (水道棟含む)	朝来字沖之芝763番地	区分(15)事務所	R C造 地上2階	3698.54㎡	昭和54年12月	消火器具【消火器39本】、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯22台】、非常電源(非常電源専用受電設備)、パッケージ型消火設備(Ⅰ型)【1台】	総務課 財政・管財班	
	大谷総合センター	朝来字飛曾川3992番地の3	区分(15)事務所	R C造 地上2階	963.70㎡	昭和56年3月	消火器具【消火器8本】、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯19台】		
2	上富田消防署	生馬字両新田725番地の1	区分(15)事務所	R C造 地上2階	644.69㎡	平成9年3月	消火器具【消火器9本】、自動火災報知設備	総務課 庶務・危機管理班	
3	農村環境改善センター	市ノ瀬字大芝619番地の4	区分(1)ロ集会所	R C造 地上2階	584.86㎡	平成7年6月	消火器具【消火器8本】、自動火災報知設備、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識	振興課 農林水産班	
	構造改善センター	岡字脇ノ田640番地の12	区分(1)ロ集会所	S造 地上2階	103.66㎡	昭和62年3月	消火器具【消火器3本】、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯4台】		
4	上富田町不燃物処理場	岩田字方鹿1967番地	区分(15)ゴミ処理施設	S造 地上1階	332.17㎡	平成12年1月	消火器具【消火器4本】、誘導灯及び誘導標識【誘導灯3台】	住民課 住民・環境班	
5	上富田町保健センター	朝来字沖之芝755番地の1	区分(16)イ複合	S造 地上2階	392.25㎡	平成12年3月	消火器具【消火器5本】、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識	福祉課 保健センター班	
6	はるかぜ保育所	岩田字大坊1674番地の1	区分(6)ハ保育所	木造 地上1階	1632.26㎡	平成24年12月	消火器具【消火器20本】、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯8台】、非常電源(蓄電池設備)、パッケージ型消火設備(Ⅰ型)【4台】	福祉課 子育て支援班	
7	下鮎川児童館	下鮎川字加茂439番地の3	区分(1)ロ集会所	S造 地上2階	221.00㎡	昭和52年3月	消火器具【消火器2本】、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯5台】	福祉課 子育て支援班	機器点検 年2回 総合点検 年1回
	岩田児童館	岩田字上岩田2843番地	区分(1)ロ集会所	R C造 地上2階	247.32㎡	昭和54年3月	消火器具【消火器5本】、誘導灯及び誘導標識【誘導灯3台】		
	朝来児童館	朝来字小黒水2284番地	区分(1)ロ集会所	S造 地上1階	306.00㎡	平成15年3月	消火器具【消火器2本】、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯2台】		
	あすなろ第1学童保育所	朝来字丹田台2741番地	区分(15)学童保育所	S造 地上1階	160.00㎡	平成21年1月	消火器具【消火器1本】、非常警報器具及び設備		
	あすなろ第2学童保育所	朝来字丹田台2741番地	区分(15)学童保育所	S造 地上1階	160.00㎡	平成21年1月	消火器具【消火器1本】、非常警報器具及び設備		
なごみ学童保育所	岩田字大坊1764番地の10	区分(15)学童保育所	S造 地上1階	282.21㎡	平成15年7月	消火器具【消火器2本】、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯2台】			
8	市ノ瀬高齢者憩の家	市ノ瀬字根皆田2504番地の23	区分(1)ロ集会所	木造 地上1階	168.69㎡	平成14年2月	消火器具【消火器1本】、誘導灯及び誘導標識【誘導灯1台】	長寿課	
	岩田高齢者憩の家	岩田字大坊1764番地の27	区分(1)ロ集会所	S造 地上1階	189.00㎡	平成14年7月	消火器具【消火器1本】、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯2台】		
	岡高齢者憩の家	岡字日ノ熊1296番地の1	区分(1)ロ集会所	S造 地上1階	190.46㎡	平成15年3月	消火器具【消火器1本】、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯3台】		
	高齢者憩の家	朝来字大内谷1942番地の3	区分(1)ロ集会所	S造 地上1階	190.10㎡	平成16年3月	消火器具【消火器1本】、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯2台】		
9	町営飛曾川団地 A棟	朝来字飛曾川3825番地の1	区分(5)ロ共同住宅	R C造 地上3階	1761.52㎡	平成5年8月	消火器具【消火器13本】、非常警報器具及び設備、避難器具【ベランダ8台】	建設課 管理班	
	町営飛曾川団地 B棟	朝来字飛曾川3825番地の1	区分(5)ロ共同住宅	R C造 地上3階	1321.14㎡	平成6年11月	消火器具【消火器10本】、非常警報器具及び設備、避難器具【ベランダ6台】		
	町営飛曾川団地 C棟	朝来字飛曾川3825番地の1	区分(5)ロ共同住宅	R C造 地上3階	1321.14㎡	平成8年8月	消火器具【消火器10本】、非常警報器具及び設備、避難器具【ベランダ6台】		
	上富田町定住促進住宅 1号棟	朝来字荒堀3520番地の27	区分(5)ロ共同住宅	R C造 地上5階	2188.24㎡	昭和63年8月	消火器具【消火器21本】		
	上富田町定住促進住宅 2号棟	朝来字荒堀3520番地の27	区分(5)ロ共同住宅	R C造 地上5階	2179.55㎡	昭和63年8月	消火器具【消火器20本】		
上富田町定住促進住宅 集会棟	朝来字荒堀3520番地の27	区分(5)ロ共同住宅	R C造 地上1階	76.47㎡	昭和63年8月	消火器具【消火器5本】、誘導灯及び誘導標識【誘導灯3台】			
10	上富田浄化センター	生馬字両新田755番地の1	区分(12)イ供給処理施設	R C造 地上2階、 地下1階	1366.78㎡	平成19年12月	消火器具【消火器10本】、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯8台】	上下水道課	

令和6年度 上富田町 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検委託業務見積仕様書

1 要点検施設及び消防用設備等（特殊消防用設備等）並びに点検回数

番号	施設名	住所	主な用途	主な構造	延面積	竣工	要点検消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	施設担当部署	点検の種類と回数
11	市ノ瀬小学校	市ノ瀬字大芝604番地	区分(7)小学校	R C造 地上2階	3040.70㎡	平成元年3月	消火器具【消火器17本】、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯7台】、非常電源（非常電源専用受電設備）	教育委員会事務局 学校教育班	機器点検 年2回 総合点検 年1回
	岩田小学校	岩田字大坊1750番地の1	区分(7)小学校	R C造 地上2階	2992.47㎡	平成4年3月	消火器具【消火器20本】、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯8台】、非常電源（非常電源専用受電設備）		
	岡小学校	岡字脇ノ田638番地の1	区分(7)小学校	R C造 地上2階	2883.54㎡	平成6年3月	消火器具【消火器21本】、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、避難器具、誘導灯及び誘導標識【誘導灯5台】、非常電源（非常電源専用受電設備）		
	生馬小学校	生馬字小西1901番地	区分(7)小学校	R C造 地上3階	2581.00㎡	昭和55年5月	消火器具【消火器24本】、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯10台】、非常電源（非常電源専用受電設備）		
	朝来小学校	朝来字丹田台274番地	区分(7)小学校	R C造 地上2階	6818.00㎡	平成19年3月	消火器具【消火器24本】、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯9台】、非常電源（非常電源専用受電設備）		
	上富田町中学校	岩田字立平173番地の1	区分(7)中学校	R C造 地上3階	6875.30㎡	昭和40年3月	消火器具【消火器47本】、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、避難器具【垂直式救助袋】、誘導灯及び誘導標識【誘導灯7台】		
12	岩田公民館	岩田字大坊1764番地の1	区分(1)口集会所	木造 地上1階	744.00㎡	令和元年6月	消火器具【消火器4本】、自動火災報知設備、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯6台】、バッテリー型消火設備	教育委員会事務局 社会教育班	
	生馬公民館	生馬字生馬口1728番地の1	区分(1)口集会所	R C造 地上2階	517.00㎡	昭和52年3月	消火器具【消火器4本】、自動火災報知設備、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯6台】		
	朝来コミュニティセンター	朝来字上ワ通り2778番地の1	区分(1)口集会所	R C造 地上1階	637.47㎡	平成10年6月	消火器具【消火器6本】、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯10台】		
	郷土資料館	朝来字上ワ通り2537番地の2	区分(1)口集会所	木造 地上2階	711.93㎡	昭和31年	消火器具【消火器5本】、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識【誘導灯6台】		
	上富田文化会館	朝来字沖之芝758番地の1	区分(16)イ観覧場	R C造 地上3階	3884.16㎡	平成8年3月	消火器具【消火器31本】、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識、非常電源（自家発電設備）、非常電源（蓄電池設備）		
13	上富田町学校給食センター	朝来字飛曾川3871番地の16	区分(15)給食施設	S造 地上1階	1218.24㎡	平成29年12月	消火器具【消火器15本】、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識、簡易自動消火設備【フライヤー用1台】	教育委員会事務局 学校給食センター	

- この仕様書は、上富田町・上富田町教育委員会が所有、管理する施設の消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検に関する一切に適用するものとします。
- 消防法や関係法規等に適合するよう点検を実施してください。種類・数量などは、実際の点検時には変更されている場合があります。
当仕様書の他に不明な点があれば、各施設の前の点検結果報告書を閲覧しますので、見積依頼担当者にご連絡ください。 ご了承の上、見積をお願いします。
- 仕様書左端の「番号」（1～13）ごとの契約になります。落札業者との契約締結時には、契約書ごとに収入印紙（200円）の貼付が必要となりますので予めご了承ください。
この番号ごとの見積価格により契約業者を決定しますが、複数施設がある番号についても必ず施設ごとの見積金額を記載してください。（支払う予算科目が異なるため）
- この見積依頼から契約書の締結までは「総務課 財政・管財班」で一括して実施しますが、実際の点検は仕様書の「施設担当部署」に連絡し、日程調整の上、実施してください。その際、不良箇所等の改善についても施設担当部署において実施しますので、適宜連絡を取っていただくようお願いします。
- 点検の種類と回数については仕様書に記載していますが、出来る限り「機器点検」を1回、「機器点検及び総合点検」を1回の、計2回の実施をお願いします。
ただし、特別な事情がある場合は計3回の実施でも結構ですので、施設担当部署にご相談ください。
- 点検の実施後は「点検結果報告書」を田辺市消防長宛（田辺市消防本部または上富田消防署）に2部提出してください。